



Legende

- Asphalt
- Pflaster
- Gewässer, RRB
- bauliche Anlagen
- Waage
- Grünflächen
- Pflanzstreifen
- Baugrenze
- Zaun

Galgenbach

Regenrückhaltebecken (RRB) geplant,
Erdbecken ungedichtet
Beckensohle: 33,79 m ü. NHN
Sohlfläche: 109 m²
Bemessungswasserspiegel (T = 5a): 34,79 m ü. NHN
Rückhaltevolumen (T = 5a): 109 m³

Notüberlauf
UK 34,90 m ü. NHN
b = 3,00 m
Sicherung mit Schotterrasen

Einleitstelle E1
x: 32 U 363365.371
y: 5725409.653
S: 34,30 m ü. NHN

Zulaufbereich mit Wasserbausteinen sichern

Notüberlauf b= 3,00 m
Sicherung mit Schotterrasen

Bemessungswasserspiegel
34,79 m ü. NHN

Auslaufbereich mit Wasserbausteinen sichern

Löschwasserspeicher
Ø = 23,0 m
Höhe = 6,93 m
Brutto-Volumen = 537 m³
Nutz-Volumen = 490 m³

Pumpeneinhausung

Flügeltor

Pflegeweg

Rückenwetterrinne, perforiert
1,00 x 0,15 m

Notüberlauf

Zulaufbereich mit Wasserbausteinen sichern

Entwässerungsrinne b = 30 cm, l = 52,60 m

Entwässerungsrinne b = 30 cm, l = 33,00 m

Entwässerungsrinne b = 30 cm, l = 28,00 m

Entwässerungsrinne b = 30 cm, l = 61,00 m

Stickstofflager

Konditionierungs- und Zwischenlagerhalle
OKFF = ± 0,00 m = 35,90 m ü. NHN

Waage 1 (Einfahrt)
Waage 2 (Ausfahrt)
Terminal
Schranke

Verwaltungsgebäude
OKFF = + 0,10 m = 36,00 m ü. NHN

Container 1 A= 84 m²
Container 2 A= 84 m²
Container 3 A= 84 m²
Container 4 A= 84 m²
Container 5 A= 84 m²
Container 6 A= 84 m²
Containerhalle und Waschhalle

Containerlager
A= 448,5m²

Waschhalle
A= 260m²

Waschschacht für Reinigung von Containern
Tank 5.000 l
Benzinabscheider

1 Solofahrzeug
GSL I (9,41 m x 2,88 m)
BSL II (3,66 m x 1,79 m)
BSL III (1,91 m x 1,98 m)
BSL I (9,41 m x 2,88 m)

Abfall 40 m³ Ø 3 m
Abwasser Ø 3,0 m
Abwasser Ø 3,0 m
Kalkfilter 1,3 m³
Abwasserpumpstation
Abwasser

Fahrradunterstand überdacht
5,00 m x 2,35 m

Schacht-Nr. 1
RW 35,75
SW 32,65

Container FG

Gehweg

Gefälle

Buerer-Straße

Gottlieb-Daimler-Straße

Bauherr

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG
Brunnenstraße 138
44536 Lünen

Planer

Ingenieurgesellschaft für Industriebau, Wasser- und Abfallwirtschaft mbH
Planung Bauleitung Gutachten
Münsterstraße 111
48155 Münster
Tel.: 0 25 06 / 30 888 - 0
Fax. 0 25 06 / 30 888 - 50
e-mail: iwa@iwambh.de www.iwambh.de

Geschützt nach UrhG i.d.F. vom 01.09.2017 (vgl. UrhG, BGB, UWG). Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht zulässig, diese Unterlage zu vervielfältigen, ihren Inhalt zu verwerten oder anderweitig mitzuteilen, sofern dies nicht ausdrücklich vom Urheber zugestanden wird.

Die Freigabe dieser Unterlage erfolgt unbeschadet der vertraglichen Ansprüche des Bauherrn und entbindet den Lieferanten in keinem Fall von seinen vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf Konstruktion, Ausführung und Materialien.

Genehmigungsplanung

Projekt: Neubau eines Zwischenlagers und einer Behandlungsanlage für gefährliche und nicht gefährliche Abfälle

Objekt: Standort Gottlieb-Daimler-Straße 33, 46282 Dorsten

Titel: Lageplan Betriebsanlagen

Bauherr	Planer
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	IWA mbH

	Name	Maßstab	Projekt-Nr.	Index	Anlage
bearbeitet	Altepost, Wiedehage	1 : 250	REM57N22	.	.
gezeichnet	Wiedehage, Krull	Plan erstellt	Zeichnungs.-Nr.		
Blattgröße	L: 990 mm B: 780 A: 0,77 m²	17.12.2024	00-GP-OP-L-05		

P:\REM57N22 - Remonds Dorsten\F_Zeichnungen\3. Genehmigungsplanung\REM57N22_00-GP-L-02_Lageplan_241217.dwg